

Главному государственному инспектору

отдела по энергетическому надзору

Васильеву Николаю Ивановичу

От директора МБДОУ «ЦРР - д/с « Кэнчээри»

Лугиновой Галины Ивановны

Информационное письмо.

Во исполнение предписания № 04-23/96 от 15.02.2012 г. Ленского управления Ростехнадзора проведены следующие работы:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативно правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или не соблюдено	Срок устранения нарушений	Дата выполнения
1.	Выполнить утвержденный руководителем перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации	Межотраслевые правила по охране труда ПОТРМ 016-2001 п 2.1.1 п 2.4.1	01.07.2012	Распоряжение № 75/1 от 1 марта 2012, приказ 50/1 от 15.08.2012
2.	Выполнить журнал учета работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации(оперативный журнал)	Межотраслевые правила по охране труда ПОТРМ 016-2001 п 2.4.5	01.07.2012	Выполнен журнал учета работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации
3	Выполнить журнал инструктажей не электрическому персоналу	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.07.2012	Выполнен журнал инструктажей по не электрическому персоналу от 1 марта 2012 г
4	Ответственному за электрохозяйство пройти проверку знаний в органах Ростехнадзора	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.4.20, и 1.4.28	01.07.2012	Ответственный за электрохозяйство Яковец Василий Иванович работает в детском саду по совместительству от Амгинского филиала ГУП ЖКХ (Я) феврале проходил обучение проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ при Ленском управлении Ростехнадзора
5	Выполнить	Правила технической	01.07.2012	Утверждены

	утвержденные однолинейные схемы электрических соединений, с учетом отходящих групп этажных щитков	эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.6.п 1.5.18		однолинейные схемы электрических соединений, с учетом отходящих групп этажных щитков от 19.03.2012
6	На этажных распределительных щитках выполнить диспетчерские наименования, предупреждающие плакаты	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п 2.12.5	01.07.2012	На этажных распределительных щитках сделаны диспетчерские наименования, предупреждающие плакаты

Прилагаемые документы:

- 1) Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство за № 50/1 от 15.08.2012
- 2) Распоряжение 75/1 от 1.03.2012 об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В
- 3) Первый лист от журнала учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
- 4) 2 листа от журнала инструктажей не электротехнического персонала

Директор _____ Г.И. Лугинова

